

Rapporto di Prova

Campione di:	Acqua Destinata Al Consumo Umano
Prelevatore:	Macchioni – D'Amore
Data di prelievo:	17/01/2018
Comune:	Avezzano
Punto di prelievo:	FP Via Marso
Codice Campione:	AZFP14
Proc. Campionamento:	Rif. ISSPGA901rev.00
Richiedente:	CAM S.p.A.
Data accettazione:	14/03/2018
Data inizio prove:	14/03/2018
Data fine prove: 15/03/2018	

Parametri	U.M.	Valore rilevato	Limite	Metodo
Temperatura	°C	7,2 °C	--	APAT IRSA-CNR Man. 29/2003, Vol. 1, N. 2100
Cloro residuo	mg/l	0,10	0,2	ISS BHD 033 rev.00
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	ISS A 001 A rev.00
Coliformi a 37 °C	MPN/100 ml	0	0	ISS A 006 A rev.00
Enterococchi	MPN/100 ml	0	0	AFNOR IDX 33/03-10/13

Avezzano, 15/03/2018

I limiti si riferiscono al D. Lgs. 2 febbraio 2001, n.31 e s.m.i.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto alla prova e non può essere riprodotto in alcun caso, previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Biolo. Alberto Cipolloni