Qualità dell'acqua

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

Valori analitici medi anno 2025

			PUNTI DI CAMPIONAMENTO							
PARAMETRO	**Unità di Misura**	**Limite e valore guida D.Lgs. 102/2025**	**F.P. PIAZZA DELLA VITTORIA**	**F.P. MORREA**	**F.P. SAN VINCENZO VALLE ROVETO SUPERIORE**	**F.P. CASTRONOVO**	**F.P. SANTA RESTITUTA**	**F.P. SAN GIOVANNI VECCHIO**	**F.P SAN GIOVANNI NUOVO**	**F.P CORSO VAGNOLO - ROCCAVIVI**
pH	Unità di pH	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,9	7,8	7,7	7,8	7,9	8,0	7,8	8,0
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	312	305	293	310	304	296	310	279
Torbidità	NTU	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Colore	adimensionale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile	Accettabile	Accettabile	Accettabile	Accettabile	Accettabile	Accettabile	Accettabile
Sapore	adimensionale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile	Accettabile	Accettabile	Accettabile	Accettabile	Accettabile	Accettabile	Accettabile
Odore	adimensionale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile	Accettabile	Accettabile	Accettabile	Accettabile	Accettabile	Accettabile	Accettabile
Carbonio organico totale (TOC)	mg/l	Senza variazioni anomale	< 3	<3	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3
Nichel	µg/l	20	< 1	< 1	< 1	< 1	1	2	< 1	< 1
Alluminio	µg/l	200	< 1	2	4	5	< 1	1	< 1	< 1
Piombo	µg/l	10	< 1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Ferro	µg/l	200	2	< 1	< 1	12	< 1	15	4	3
Sodio	mg/l	200	2	2	2	2	1	2	2	2
Ammonio	mg/l	0,50	<0,01	<0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Potassio	mg/l	N.A.	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
Magnesio	mg/l	N.A.	10	9	8	9	9	6	9	3
Calcio	mg/l	N.A.	52	52	52	53	52	55	52	55
Durezza	°F	N.A.	17	17	16	17	17	16	17	15
Fluoruri	mg/l	1,5	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	<0,1	< 0,1
Cloruri	mg/l	250	3	3	3	3	3	3	2	2
Nitriti	mg/l	0,50	<0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	<0,01	< 0,01
Nitrati	mg/l	50	1	1	1	1	1	1	1	< 1
Fosfati	mg/l	N.A.	< 0,02	<0,02	< 0,02	0,03	0,03	< 0,02	0,10	< 0,02
Solfati	mg/l	250	2	2	2	2	2	2	2	2
Escherichia Coli	MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Batteri Coliformi a 37°C	MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococchi	MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0